РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RS.ПБ04.В.00018

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "ТАРКЕТТ РУС" Контракт на поставку № 197-р от 01.12.2006г. Доп. соглашение к контракту на поставку № № 197-р от 01.12.2006г. от 14.04.2010г.

наименование и

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57. ОГРН: 1027739892730. Телефон: (495) 775-37-37. Факс: (495) 660-70-55

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Tarkett DOO

наименование и

Iindustrjiska zona bb, Backa Palanka, 21400, , Serbia. Телефон: +381 21 75 57 201

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие ПВХ тип Olympic

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

Техническая документация завода изготовителя

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7113

Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Глава 3, Статья 13, Раздел 5, 6, 7, 9, 10 (см. Приложение № 1).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.08 №123-ФЗ, Раздел VII, Глава 33, Статья 146

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 35/ДЕ-2010 от 10.05.2010 г. ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН.102 действ. до 23.06.2010 г. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 11.05.2010 **ПО** 11.05.2013

М.П. Заявитель _____ Руководитель **А.И. Котов**

подпись инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ФГОУ ВПО Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, (495)617-26-35, факс:(495)683-76-77 ОГРН: 1027739451684

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ04 выдан 26.03.2009г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации

М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии _____ Б.Б. Серков

подпись инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RS.ПБ04.В.00018

(обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	группа горючести Г4
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В3
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и метериалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и метериалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопаеный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Сильногорючие (Г4)
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)

М.П. Заявитель — Руководитель А.И. Котов
подпись — инициалы, фамилия

М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии — Б.Б. Серков
подпись — инициалы, фамилия