ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77
Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

_____ /И.В. Драй/

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09.006.Л. 8126 **«** 19 **»** 03 **2020 года**

Заявитель: Акционерное общество «ТАРКЕТТ».
Место нахождения: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ.
Местонахождение объекта: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ.
Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 78-20/И2997-2020 от 30.01.2020 г., договор № А06409 от 03.02.2020 г.
Дата проведения инспекции: с 06.02.2020 г. по 16.03.2020 г.
Объект инспекции: Непищевая продукция.
Вопросы, поставленные перед экспертом: проведение гигиенической оценки непищевой продукции: покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ «SIGMA», производства АО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ на соответствие СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности" по санитарно-химическим показателям.
Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности" (раздел 5).

Продолжение: листов 1
с № А-0000546680
по № —

№ А- 0000546679

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб», СПб. 2019 г. Зак. № 190154. Тир. 240 000 экз.

К экспертному заключению

от 19.03 2020 г. № 78-20-09.006.П.8126

Состав материалов инспекции:

- образец покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ «SIGMA», производства АО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ,
- акт отбора проб (образцов) от 22.01.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 2229 от 12.03.2020 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016),

Установлено:

В рамках проведения гигиенической оценки, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образца покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ «SIGMA» требованиям СанПиН 2.1.2.729-99.

При проведении гигиенической оценки использованы документы, устанавливающие методы оценки: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

По результатам лабораторных исследований:

- уровень выделения химических веществ из покрытия в воздушную среду при температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый и составляет: винила хлористого - не более 0,01 мг/м3; бензола - не более 0,1 мг/м3; фенола – не более 0,006 мг/м3; гексена-1 - не более 0,085 мг/м3; четыреххлористого углерода - не более 0,7 мг/м3; хлороформа - не более 0,03 мг/м3; трихлорэтилена - не более 1 мг/м3; псевдокумола (1,2,4-триметилбензола) - не более 0,015 мг/м3; мезитилена (1,3,5-триметилбезола) - не более 0,1 мг/м3; дибутилфталата – не более 0,1 мг/м3, диоктилфталата – не более 0,02 мг/м3, дидодецилфталата - не более 0,1 мг/м3; винилацетата - не более 0,15 мг/м3; гексилового спирта - не более 0,2 мг/м3; метилэтилкетона - не более 0,1 мг/м3;
- уровень выделения метилена хлористого, кумола (изопропилбензола), толуола, ксилолов (смеси изомеров), циклогексанона, 2-этилгексаналя, этилацетата, гексила хлористого, бутилового спирта, этилгексана из образца в воздушную среду при температурах 20 и 40 град. С составил - менее 0,01 мг/м3.

Заключение:

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «SIGMA», производства АО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ **соответствует** СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности" (раздел 5) по санитарно-химическим показателям.

Врач по общей гигиене
отдела гигиены труда — Пономарев А.Е.

№ А- 0000546680

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2019 г. Зак. № 190154. Тир. 240 000 экз.