ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77
Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

_____ /И.В. Драй/

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09.008.П. 9922 **«** 27 **»** 03 **2020 года**

Заявитель: АО «ТАРКЕТТ».
Место нахождения: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ.
Местонахождение объекта: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ.
Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 78-20/И2997-2020 от 30.01.2020 г., договор № А06409 от 03.02.2020 г.
Дата проведения инспекции: с 06.02.2020 г. по 23.03.2020 г.
Объект инспекции: Непищевая продукция.
Вопросы, поставленные перед экспертом: проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции: покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ «SIGMA», производства АО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.3492-17

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2019 г. Зак. № 190154. Тир. 240 000 экз.

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 6), СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.3492-17.

Состав материалов инспекции:

- образец покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ «SIGMA», производства АО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ,
- технические условия ТУ 22.23.15-083-54031669-2020,
- рецептура,
- паспорт,
- выписка из технологического регламента на производство,
- этикетка,
- выписка из ЕГРЮЛ,
- акт отбора проб (образцов) от 22.01.2020 г.,
- протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 2228 от 23.03.2020 г., № 2229 от 12.03.2020 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016).

Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образца покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ «SIGMA» Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.6.3492-17.

При проведении гигиенической оценки использованы документы, устанавливающие методы оценки: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

Гигиеническая характеристика:

Электризуемость (напряжённость электростатического поля) – не более 15 кВ/м.
Покрытие нетоксично - индекс токсичности в пределах $70 \leq It \leq 120$ %.
Не оказывает кожно-раздражающего действия при однократном, повторном воздействиях.
Уровень выделения химических веществ из покрытия в воздушную среду, до и после обработки дезинфицирующим и моющим средствами, при температурах + 20 и + 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м3; хлористого водорода – не более 0,1 мг/м3; дибутилфталата – не более 0,1 мг/м3; диоктилфталата – не более 0,02 мг/м3.
Уровень выделения химических веществ из покрытия в воздушную среду при температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый и составляет: винила хлористого - не более 0,01 мг/м3; бензола - не более 0,1 мг/м3; фенола – не более 0,006 мг/м3; гексена-1 - не более 0,085 мг/м3; четыреххлористого углерода - не более 0,7 мг/м3; хлороформа - не более 0,03 мг/м3; трихлорэтилена - не более 1 мг/м3; псевдокумола (1,2,4-триметилбензола) - не более 0,015 мг/м3; мезитилена (1,3,5-триметилбезола) - не более 0,1 мг/м3; дибутилфталата – не более 0,1 мг/м3, диоктилфталата – не более 0,02 мг/м3, дидодецилфталата - не более 0,1 мг/м3; винилацетата - не

№ А- 0000546896

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2019 г. Зак. № 190154. Тир. 240 000 экз.

более 0,15 мг/м3; гексилового спирта - не более 0,2 мг/м3; метилэтилкетона - не более 0,1 мг/м3.
Уровень выделения метилена хлористого, кумола (изопропилбензола), толуола, ксилолов (смеси изомеров), циклогексанона, 2-этилгексаналя, этилацетата, гексила хлористого, бутилового спирта, этилгексана из образца в воздушную среду при температурах 20 и 40 град. С составил - менее 0,01 мг/м3.
Запах – не более 2 баллов.
Покрытие стойко к воздействию 5 % раствора хлорамина и 5 % раствора стирального порошка. Внешний вид покрытия после контакта со средствами (оттенок, блеск) не изменился. Отслоений, разрушений, других видимых дефектов не обнаружено.
Рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, на поверхности покрытия, не наблюдается.
Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур) на покрытии не более 24 часов.
При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: поливинилхлорид - ПДК - 6 мг/м3; карбонат кальция – ПДК – -/6 мг/м3.

Область применения: для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эвакуации.
Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.
Транспортировка всеми видами крытого транспорта или в универсальных контейнерах, предохраняя от механических воздействий и атмосферных осадков.
Хранение в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 10 град. С на расстоянии 1 м от нагревательных приборов, в упаковке изготовителя, отдельно от органических растворителей и веществ, их содержащих.
Срок хранения – 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации.
Срок службы – не менее 10 лет при соблюдении условий по укладке и уходу.
При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочих местах.
Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, идентификационные данные партии продукции, параметры, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение:

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «SIGMA», производства АО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, РФ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 6), СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Врач по общей гигиене
отдела гигиены труда — Пономарев А.Е.

№ А- 0000546897

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2019 г. Зак. № 190154. Тир. 240 000 экз.