СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

RU C-NL.ПБ37.В.00590/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАРКЕТТ РУС» (АО «ТАРКЕТТ РУС»). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115432, Россия, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739892730. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727115649. Телефон: (495) 775-37-37, факс: (495) 660-70-55.
Адрес электронной почты: hotline@tarkett.ru.
Дополнительное соглашение на выполнение функций иностранного изготовителя от 04.10.2019 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Tarkett B.V. Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number): 5450158000004.
Место нахождения: Нидерланды.
Адрес юридического лица: Taxandriaweg 15, 5142PA Waalwijk, The Netherlands, Нидерланды.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, Перовская, 1, строение 10, этаж 1, помещение I, комната 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, Перовская, 1, строение 10, этаж 2, помещение IV, комната 1. Телефон: +74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ. ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное тафтинговое, в плитках, планках до 1 м^2 торговой марки DESSO (ворс 100% полиамид, высотой 2,4 - 7,0 мм, общий вес 4450- 5450 г/м^2) тип подложки DESSO ProBase SoundMaster, коллекции: Arcade, Carved, Desert, Desert Transition, Essence, Essence Maze, Essence Stripe, Essence Structure, Fields, Frisk, Fuse, Grain, Grids, Harvest, Iconic, Jeans Original, Jeans Stonewash, Jeans Twill, Libra Lines, Linon, Metallic Shades, Linon, Natural Nuances, Palatino, Reclaim Ribs II, Ridge, Rock, Salt, Scape, Stitch, Stich Core, Torso, Wave.
Серийный выпуск.

код ОКПД2: 13.93.13
код ТН ВЭД ЕАЭС: 5703 20 920 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8368/РС от 28.09.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № 1103/ТР от 20.09.2021 Испытательного центра пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47; Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.2434.6402 от 15.03.2021 г. выдан ОС СМ «РОСТ», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.13АБ68. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умереннопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.11.2021 по 07.11.2024

М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов В.А.
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)